



ISO 9001

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA
Bd. N. BĂLCESCU NR. 14
Tel/Fax: 0266341871 / 0266341772
E-mail: secretariat@primariatoplița.ro
www.primariatoplița.ro
Nr. 45997/07.12.2021



ISO 14001



Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor, la instalarea și folosirea coșurilor de fum.

- Se interzice amplasarea sobelor la o distanță mai mică de 1 m față de pereții combustibili sau alte materiale combustibile ori mai mică de 70 cm față de pereții combustibili izolați.
- Este interzis ca sobele de metal să fie amplasate pe pardoseli din materiale combustibile fără asigurarea izolației termice necesare.
- Este interzis să se folosească sobe cu ușițele sau cenușarele defecte, ori care nu se închid.
- Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile în asemenea condiții în care să prezinte pericol de incendiu ori să se ardă în sobă lemne mai lungi decât vatra sobei, sau cărbuni cu putere calorifică mai mare decât cea stabilită.
- Este interzisă folosirea sobelor cu acumulare de căldură amplasate pe pardoseală combustibilă și fără a avea în fața ușițelor de alimentare o tablă cu dimensiunea de 70 x 50 cm.
- Nu este permis să se pună la uscat, la mai puțin de 1 m de sobele metalice, haine, rufe, sau alte obiecte deasupra sobelor, care se pot aprinde ușor. Astfel de obiecte sunt interzise să se pună și pe sobele cu acumulare de căldură ori în imediata lor de apropiere.
- Este interzisă lăsarea focului în sobe fără supraveghere ori lăsarea în casă a copiilor, dacă arde focul în sobă.
- Este interzisă supraîncălzirea sobelor deoarece pot aprinde ușor obiectele combustibile din jur.

Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea coșurilor și burlanelor de fum

- Este interzisă neizolarea coșurilor din zidărie față de elementele combustibile ale planșelor și acoperișurilor, ori zidăria în interiorul lor a unor elemente de construcție combustibile.
- Se interzice folosirea coșurilor a căror zidărie nu depășește partea superioară a acoperișului cu 50-80 cm.
- Este interzisă folosirea coșurilor de fum care prezintă neetansietăți, nu se pot curăța ori care nu au ușițele de curățare bine fixate și întreținute.
- Coșurile de fum trebuie să fie prevăzute cu două ușițe pentru curățarea și evacuarea funinginii. Ambele uși trebuie confecționate din tablă metalică, iar cea din pod trebuie să fie dublă și în permanență închisă.
- Coșurile trebuie să fie tencuite, pentru închiderea fisurilor și crăpăturilor ce ar permite ieșirea în încăperi sau poduri a gazelor calde, a fumului sau scânteilor. Partea din pod a coșurilor va fi spoită cu var, pentru observarea mai ușoară a oricăror defecțiuni.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PRIMAR,
Ing. OLARIU DUMITRU



Șef S.V.S.U.,
Nădășan Eugen